



**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике в г. Можге**

427790, Удмуртская Республика, г. Можга, Ленина ул., д. 8,  
Тел/факс (34139) 3-25-75. E-mail: [tomozhga@udmnet.ru](mailto:tomozhga@udmnet.ru).

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

**Предписание  
об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований**

427790, Удмуртская Республика, г.  
Можга, Ленина ул., д. 8,

№ 1607

« 20 » июня 2024 г.

(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом – экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в г. Можге Разживиной Анной Манвеловной  
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:  
детского оздоровительного лагеря на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Можгинского района «Большеучинская средняя общеобразовательная школа имени Ф.Я. Фалалеева». Юридический, фактический адрес: УР, Можгинский район, с. Большая Уча, ул. Садовая, д. 8, (электронная почта: [mozh-reno@udmnet.ru](mailto:mozh-reno@udmnet.ru)). ИНН: 1817003963, ОГРН: 1021800840621

Начальник лагеря Мерла Ольга Михайловна

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

В ходе осуществления профилактического визита установлены следующие нарушения обязательных требований:

Статей 10,11,17,28 Федерального Закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

П. 2.6.6 СП 2.4.3648-20, п.п.8.4.4., 8.4.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 – питьевой режим организован посредством размещения воды в кулере, в месте где попадают прямые солнечные лучи, кулер не подвергается мытью каждые три часа при смене воды в соответствии с инструкцией по правилам мытья кухонной посуды. Время смены кипяченой воды должно отмечаться в графике.

Начальником лагеря представлено заверенное ежедневное фактическое меню, так за 13.06.2024 г. фактическая калорийность обеда по меню составила -737 кКал. при требуемых 823 кКал для детей 7-11 лет; фактическая калорийность 13.06.2024 завтрака, обеда, полдника по меню составляет - 1222 к Кал., при требуемых 1763 кКал. для детей 7-11 лет.

Таким же образом представленное фактическое меню за 11.06.2024 г.:  
фактическая калорийность обеда по меню составила -775 кКал. при требуемых 823 кКал для детей 7-11 лет; фактическая калорийность 11.06.2024 завтрака, обеда, полдника по меню составляет - 1141 к Кал., при требуемых 1763 кКал. для детей 7-11 лет.

**Таким образом, калорийность представленных меню детского оздоровительного лагеря на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Можгинского района «Большеучинская средняя общеобразовательная школа имени Ф.Я. Фалалеева». Юридический, фактический адрес: УР, Можгинский район, с. Большая Уча, ул. Садовая, д. 8, не соответствует требованиям п. 8.1.2 приложения № 10 таб.№1, таб.№3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20**

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

**На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:**

детского оздоровительного лагеря на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Можгинского района «Большеучинская средняя общеобразовательная школа имени Ф.Я. Фалалеева». Юридический, фактический адрес: УР, Можгинский район, с. Большая Уча, ул. Садовая, д. 8, (электронная почта: [mozh-repo@udmnet.ru](mailto:mozh-repo@udmnet.ru)). ИНН: 1817003963, ОГРН: 1021800840621

Начальник лагеря Мерла Ольга Михайловна

Устранить нарушения требований:

Статей 10,11,17,28 Федерального Закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,  
П. 2.6.6 СП 2.4.3648-20, п.п.8.4.4., 8.4.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20  
п. 8.1.2 приложения № 10 таб.№1, таб.№3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20

а именно:

**- организовать питьевой режим в соответствии с требованиями П. 2.6.6 СП 2.4.3648-20, п.п.8.4.4., 8.4.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, тару (посуду) для организации питьевого режима с кипяченой водой подвергать мытью каждые три часа при смене воды в соответствии с инструкцией по правилам мытья кухонной посуды. Время смены кипяченой воды должно отмечаться в графике. Организовать соответствующее место для воды, исключая попадание прямых солнечных лучей.**

**- Калорийность меню привести в соответствие с требованиями п. 8.1.2 приложения № 10 таб.№1, таб.№3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20**

**СРОК УСТРАНЕНИЯ НАРУШЕНИЙ: до 25.06.2024г.**

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на**

детский оздоровительный лагерь на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Можгинского района «Большеучинская средняя общеобразовательная школа имени Ф.Я. Фалалеева». Юридический, фактический адрес: УР, Можгинский район, с. Большая Уча, ул. Садовая, д. 8, (электронная почта: [mozh-repo@udmnet.ru](mailto:mozh-repo@udmnet.ru)). ИНН: 1817003963, ОГРН: 1021800840621

Начальника лагеря Мерла Ольгу Михайловну

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица


**Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в ГОУ Роспотребнадзора по УР в г. Можге по адресу: 427790, УР, г. Можга, ул. Ленина д. 8 тел./факс 8 (34139) 3-25-75 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «25» июня 2024**

**Г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт ТОУ  
Роспотребнадзора по УР в г. Можге



А.М.Разживина

(должность лица, составившего  
предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Начальник лагеря Мерла Ольга Михайловна

Предписание направлено по адресу:

\_\_\_\_\_